



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОЛОВНОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»

123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д.6  
тел.8(499)190-48-61, факс 8(499)196-62-77

«Утверждаю»  
Заместитель главного врача ФГБУЗ ГИЦ и Э ФМБА России

А.И.Петухов

2015 г.



Регистрационный № 821/2015

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

на основании заявления № 20/15 от 16 января 2015 г.

ООО «Фронталь»: 125367, Россия, г. Москва, Врачебный проезд, д.10, оф.1 для:

**Организация-заявитель:** ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» Адрес: 669401, Иркутская обл., Нукутский р-н, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9

**Организация-изготовитель:** ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» Адрес: 669401, Иркутская обл., Нукутский р-н, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9

**Наименование продукции:** « Гипсовые строительные плиты ГСП типа А; Гипсовые строительные плиты ГСП типа Н2; Гипсовые строительные плиты ГСП типа DF; Гипсовые строительные плиты ГСП типа DFH2»

Код ТН ВЭД: 6809 11 000 0

**Область применения:** в строительстве для обшивки стен, устройства перегородок, потолков и др. конструкций с последующим нанесением на них декоративного покрытия или штукатурки (шпаклевки) в соответствии со строительными нормами и правилами в зданиях и помещениях различного назначения, в том числе в лечебно-профилактических и дошкольных учреждениях.

**Продукция изготовлена в соответствии с:** документацией изготовителя, ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009)

**Перечень документов, представленных на экспертизу:** заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009)

**Характеристика продукции:** согласно документации изготовителя

### ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 12/12-МП-14 от 14 января 2015 г. ИЛЦ Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» (Регистрационный номер аттестата аккредитации ГОСТ Р № РОСС RU.0001.21ПТ43; Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН № ГСЭН. RU.ЦОА.023.554) типовые образцы (« Гипсовая строительная плита ГСП типа А») указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II раздел 6, 11)

**Вещества, показатели (факторы),**

| Определяемый показатель  | Метод испытаний     | ПДК и нормы | Результаты испытаний |
|--|---------------------|-------------|----------------------|
| Интенсивность запаха образца изделия, балл, не более   | Инструкция № 880-71 | 2           | 1                    |
| Напряженность электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м, не более  | МУК 4.1/4.3.1485-03 | 15          | 3,9                  |
| Активность 40К, Бк/кг  | ГОСТ 30108-94       | 370         | 765,3±104,1          |
| Активность 232Th, Бк/кг  |                     |             | 19,9±5,6             |
| Активность 226Ra, Бк/кг  |                     |             | 46,4±10,0            |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг  |                     |             | 176±34,2             |
| Миграция вредных веществ в воздух, мг/м <sup>3</sup><br>испытуемость 0,4 м <sup>3</sup> /м <sup>3</sup> , воздухообмен 1,0 об/час, в климатической камере 40°С |                     |             |                      |
| Аммиак   | РД 52.04.186-89     | 0,04        | 0,01                 |
| Метиловый спирт  | МУК 4.1.650-96      | 0,5         | <0,001               |
| Фенол  | МУК 4.1.598-96      | 0,003       | <0,001               |
| Формальдегид   | МУК 4.1.1045-01     | 0,01        | 0,001                |
| Фосфорный ангидрид   | МУ 1631-77          | 0,05        | <0,03                |
| Диоксид серы   | РД 52.04.186-89     | 0,05        | <0,04                |

По результатам проведенных испытаний продукции: «Гипсовые строительные плиты ГСП типа А; Гипсовые строительные плиты ГСП типа И2; Гипсовые строительные плиты ГСП типа DF; Гипсовые строительные плиты ГСП типа DFH2» отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6, 11), не установлено.

**Протокол испытаний указанных образцов продукции** отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

**Область применения:** в строительстве для обшивки стен, устройства перегородок.

потолков и др. конструкций с последующим нанесением на них декоративного покрытия или штукатурки (шпаклевки) в соответствии со строительными нормами и правилами в зданиях и помещениях различного назначения

**Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:**  
в соответствии с документацией изготовителя

**Информация, наносимая на этикетку:** в соответствии с Единными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Единными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: « Гипсовые строительные плиты ГСП типа А; Гипсовые строительные плиты ГСП типа Н2; Гипсовые строительные плиты ГСП типа DF; Гипсовые строительные плиты ГСП типа DFH2» **соответствует (не соответствует)** Единным санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6, 11)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей контроля качества продукции на территории Таможенного союза (Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь).

Эксперт



В.Н.Артюшин