



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**  
129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067  
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

77.01.12.П.001068.03.20

25. 03. 2020 г.

Основание производства экспертизы: заявление № 20/02.12.001145-2 от 13.03.2020

Дата (период) проведения экспертизы: с 16.03.2020 по 25.03.2020

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к.2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Получение свидетельства о государственной регистрации

Экспертиза проведена: врачом по гигиене труда Васильевой Г. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело. Сертификат специалиста, регистрационный № 2Ц-10-113962 от 16.11.2015г.

Заказчик: ООО "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК" (ИНН:7447141540, ОГРН:1087447016722)  
Адрес: 454081, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Валдайская, 15 В ( Россия )

Объект экспертизы: Смесь сухая клеевая КНАУФ-Флекс на цементном вяжущем; Смесь сухая клеевая КНАУФ-Флизен на цементном вяжущем для внутренних работ; Смесь сухая клеевая КНАУФ-Флизен Плюс на цементном вяжущем; Смесь сухая клеевая КНАУФ-Флизен Макс на цементном вяжущем для внутренних работ; Смесь сухая клеевая КНАУФ-Мрамор на цементном вяжущем; Смесь сухая клеевая КНАУФ-Шнель на цементном вяжущем

Сведения об изготовителе: ООО "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК"  
Адрес: 454081, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Валдайская, 15 В ( Россия )

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 23.64.10-002-04001508-2017 (идентичны ТУ 5745-002-04001508-2010) с изм. №№ 1-8 «Смеси сухие для приготовления плиточных клеев»

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 23.64.10-011-04001508-2017 (идентичны ТУ 5745-011-04001508-2015) с изм. №№ 1-8 «Смеси сухие гипсовые КНАУФ», рецептура, маркировка, этикетки, доверенность, свидетельство права, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой смесь из цемента, минерального наполнителя, добавок

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21НН96) №77.5109 от 18.03.2020 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Эффективная удельная активность (Аэфф. м)

природных радионуклидов (Бк/кг):

28,7 не более 370

и соответствуют I классу строительных материалов.

004779

При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: силикатсодержащей пыли(цемент), кремнию диоксиду (кварц). Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способность вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При попадании на слизистую оболочку глаз могут вызвать раздражение или травмировать глаз. Входящие в состав вещества, способны вызывать аллергические заболевания в производственных условиях.

**Область применения:** Для приклеивания впитывающих и слабо впитывающих влагу плиток из керамики, непрозрачного природного и искусственного камня, а также керамогранита на основании пола и стен внутри и снаружи помещений, также допускается применение в системе тёплых полов

**Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности:** При производстве и применении соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03, ТУ 23.64.10-002-04001508-2017 с изм. №№1-8. Применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению

**Информация, наносимая на этикетку:** в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)ув. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, разд.11,19)

**Заключение: Продукция:** Смесь сухая клеевая КНАУФ-Флекс на цементном вяжущем; Смесь сухая клеевая КНАУФ-Флизен на цементном вяжущем для внутренних работ; Смесь сухая клеевая КНАУФ-Флизен Плюс на цементном вяжущем; Смесь сухая клеевая КНАУФ-Флизен Макс на цементном вяжущем для внутренних работ; Смесь сухая клеевая КНАУФ-Мрамор на цементном вяжущем; Смесь сухая клеевая КНАУФ-Шнель на цементном вяжущем соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи)  
Заведующий отделом  
профилактической токсикологии

Заместитель главного врача,  
Руководитель (заместитель)  
органа инспекции



Васильева Г. В.

Завьялов Н. В.

Мизгайлов А.В.

